

## 八王子市心身障害者福祉センター排水管清掃仕様書

1. 作業名称            八王子市心身障害者福祉センター排水管清掃
2. 作業場所            八王子市心身障害者福祉センター・すぎな愛育園  
八王子市台町 2 - 7 - 2 2
3. 作業内容            ①建物道路側の埋設雑排水管（共用）、厨房出口枡～汚水合流枡までの配管を高压洗浄機にて清掃作業を行う。  
②2階トイレ廻りの排水掃除口及び男子小便の各排水口（合計 11箇所）を高压洗浄機にて清掃作業を行う。  
使用機材等：高压洗浄機            1 式
4. 作業報告書提出    作業終了後、すみやかに作業報告書を提出のこと。