

送風機

[illegible]

全熱交換器（靜止形）

[illegible]

膨張水槽

機器番号	型式	容量 t	寸法 mm	仕様	設置場所	数量	備考
TE-1	開方式	200	600×600×650 ^H		屋上	1	
TE-2	開方式	200	600×600×650 ^H		屋上	1	

冷温水ヘッダー

機器番号	寸 法 φmm × Lmm	圧 力 m	付 属 品	設置場所	台 数	備 考
HH - 1	250 × 1720	50		1階機械室	1	
HHB - 1	250 × 1380	50		1階機械室	1	
RA - 1	100 × 1650	—		1階機械室	1	
RA - 2	100 × 900	—		2階機械室	1	
RA - 3	100 × 750	—		1階機械室	1	

※全てコンクリート基礎は本工事とする