

令和7年度(2025年度)

維持管理状況に関する情報

施設名	館クリーンセンター
施設住所	館町2700番地

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)			2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
ごみ焼却量	t	1号炉	0.00	2318.14	2345.36	77.62	2421.99	2345.93						
	t	2号炉	1422.63	450.29	2348.17	2426.23	1661.90	0.00						
	t	計	1422.63	2768.43	4693.53	2503.85	4083.89	2345.93						

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	焼却炉内部	—	860	862	859	857	860						
			2号炉		860	858	862	863	859	—						
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200以下	1号炉	集塵機入口	—	171	172	169	174	174						
			2号炉		174	162	170	171	171	—						
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	30以下※1	1号炉	煙突入口	—	14.7	10.4	8.4	10.6	12.0						
			2号炉		9.8	9.9	15.9	13.8	11.1	—						
排ガス中の硫酸酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	2.3	2.4	0.7	2.0	3.5						
			2号炉		2.2	0.9	2.2	1.2	1.4	—						
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm³	0.01以下※1	1号炉		—	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						
			2号炉		0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	—						
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	8.5	8.2	8.0	8.6	9.7						
			2号炉		8.3	7.9	8.0	8.0	7.9	—						
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	43.3	42.2	39.1	42.8	42.1						
			2号炉		43.0	43.2	41.8	41.1	41.1	—						

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月	
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/㎡N	0.1以下※1	1号炉	煙突内部 (地上17.3m)	—	0.0085	—	—	—	—							
			2号炉		—	—	0.015	—	—	—							
排ガス中の硫酸酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	<0.7	—	—	—	<0.7							
			2号炉		—	—	<0.7	—	—	—							
排ガス中のばいじん濃度	g/N㎡	0.01以下※1	1号炉		—	<0.0005	—	—	—	<0.0004							
			2号炉		—	—	0.0005	—	—	—							
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	6	—	—	—	7							
			2号炉		—	—	6	—	—	—							
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	28	—	—	—	36							
			2号炉		—	—	31	—	—	—							
排ガス中の全水銀濃度	μg/㎡N	30以下※2	1号炉		—	0.27	—	—	—	0.31							
			2号炉		—	—	0.1	—	—	—							
排ガスを採取した年月日				1号炉	—	5月20日	—	—	—	9月11日							
				2号炉	—	—	6月24日	—	—	—							
ばい煙の測定結果を得られた年月日				1号炉	—	6月3日 6月9日(NOx)	—	—	—	9月26日 10月1日(NOx)							
				2号炉	—	—	7月9日 7月10日(NOx)	—	—	—							
ダイオキシン類の測定結果を得られた年月日				1号炉	—	6月10日	—	—	—	—							
				2号炉	—	—	7月11日	—	—	—							

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)

※最新のデータはクリーンセンター内で閲覧できます。