

令和8年度(2026年度)

維持管理状況に関する情報

施設名	館クリーンセンター
施設住所	館町2700番地

1.可燃ごみの焼却量

一般廃棄物(種類:可燃ごみ)			2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
ごみ焼却量	t	1号炉	1126.06	1147.48	1829.05									
	t	2号炉	28.69	2294.37	2340.13									
	t	計	1154.75	3441.85	4169.18									

2.焼却炉に常設の測定機器による測定結果

測定項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	測定を行った位置	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	800以上	1号炉	焼却炉内部	864	865	863									
			2号炉		866	862	863									
集塵機に流入する燃焼ガス温度	℃	概ね200以下	1号炉	集塵機入口	174	166	170									
			2号炉		168	167	168									
排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	30以下※1	1号炉	煙突入口	12.8	20.6	11.5									
			2号炉		7.8	14.5	17.1									
排ガス中の硫酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		2.0	1.1	1.0									
			2号炉		1.3	3.7	0.7									
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm ³	0.01以下※1	1号炉		0.0002	0.0003	0.0005									
			2号炉		0.0000	0.0000	0.0000									
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		8.0	8.1	8.1									
			2号炉		7.4	8.7	8.5									
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		44.3	42.7	42.2									
			2号炉		42.3	45.2	43.4									

(注記1)冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんは、稼働日毎日除去しています。

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

3.計量証明事業者による分析結果(煙突採取口で採取した排ガス中のダイオキシン類及びばい煙濃度)

分析項目	単位	維持管理上の基準値	号炉	排ガスを採取した位置	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月	
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	0.1以下※1	1号炉	煙突内部 (地上17.3m)	—	—	0.014										
			2号炉		—	0.02	—										
排ガス中の硫酸化物濃度	ppm	10以下※1	1号炉		—	—	<0.7										
			2号炉		—	<0.7	—										
排ガス中のばいじん濃度	g/Nm ³	0.01以下※1	1号炉		—	—	<0.0004										
			2号炉		—	<0.0005	—										
排ガス中の塩化水素濃度	ppm	15以下※1	1号炉		—	—	3										
			2号炉		—	9	—										
排ガス中の窒素酸化物濃度	ppm	50以下※1	1号炉		—	—	36										
			2号炉		—	34	—										
排ガス中の全水銀濃度	μg/m ³ N	30以下※2	1号炉		—	—	4.4										
			2号炉		—	0.03	—										
排ガスを採取した年月日			1号炉	—	—	6月19日											
			2号炉	—	5月19日	—											
ばい煙の測定結果を得られた年月日			1号炉	—	—	7月7日 7月7日(NOx)											
			2号炉	—	6月5日 6月5日(NOx)	—											
ダイオキシン類の測定結果を得られた年月日			1号炉	—	—	7月10日											
			2号炉	—	6月10日	—											

※1:自主基準値(酸素濃度12%換算値)

※2:大気汚染防止法に基づく、基準値(酸素濃度12%換算値)